



- 【凡例】**
- 防火区画(壁:1H耐火 RC造)
 - 防火区画(間仕切り壁:1H耐火)
 - 非常用出入口に代わる代替出入口位置を示す(3階から上階の10m以下毎に設置)
 - 壁コーナーガード位置を示す
 - 視覚障がい者用誘導ブロック

1階建具キープラン 1:100

室名	1F あるまちモール・テナントA・B	(㎡)
床面積	あるまちモール:155.858882 テナントA-1:88.500000 テナントA-2:88.500000 テナントA-3:88.500000 テナントA-4:88.500000 テナントB-1:59.321000 テナントB-2:64.950000	634.13
必要採光	×1/20	31.71
有効採光	AD1 0.9826×2.965×14 40.78 AD5 (1.695+1.20+1.695)×0.65×3 8.95 AD5-2 (1.4825+1.20+1.4825)×0.65 2.70 AD6 (1.695+1.20+1.695)×0.65 2.98 AD6-2 (1.4825+1.20+1.4825)×0.65 2.70	58.11 .:OK

室名	1F テナントA	(㎡)
床面積	テナントA-1:88.500000 テナントA-2:88.500000 テナントA-3:88.500000 テナントA-4:88.500000	354.00
必要排煙	×1/50	7.08
有効排煙	AD5 (1.695+1.20+1.695)×0.46×3 6.33 AD5-2 (1.4825+1.20+1.4825)×0.46 1.91	8.24 .:OK

室名	1F あるまちモール、廊下、テナントA・B、廊下男子WC、女子WC	(㎡)
床面積	あるまちスペース:86.988475 あるまちモール:155.858882 テナントA-1:88.500000 テナントA-2:88.500000 テナントA-3:88.500000 テナントA-4:88.500000 テナントB-1:59.321000 テナントB-2:64.950000 廊下:22.870500 男子WC:23.702000 女子WC:19.800000	787.49
必要換気	×1/20	39.38
有効換気	AW1 0.991×0.71×9 6.33 AD1 0.9826×0.71×14 9.76 AD5 (1.695+1.20+1.695)×0.65×3 8.95 1.20×2.20×3 7.92 AD5-2 (1.4825+1.20+1.4825)×0.65 2.70 1.20×2.20 2.64 AD6 (1.695+1.20+1.695)×0.65 2.98 1.20×2.20 2.64 AD6-2 (1.4825+1.20+1.4825)×0.65 2.70 1.20×2.20 2.64 AD7 0.80×2.2 1.76	51.02 .:OK

室名	1F テナントB	(㎡)
床面積	テナントB-1:59.321000 テナントB-2:64.950000	124.27
必要排煙	×1/50	2.49
有効排煙	AD6 (1.695+1.20+1.695)×0.46 2.11 AD6-2 (1.4825+1.20+1.4825)×0.46 1.91	4.02 .:OK

室名	1F 男子WC	(㎡)
床面積		23.70
排煙		.:告示4-二-(2)

室名	1F 女子WC	(㎡)
床面積		19.80
排煙		.:告示4-二-(2)

室名	1F 多機能WC	(㎡)
床面積		9.19
排煙		.:告示4-二-(2)

室名	1F あるまちスペース	(㎡)
床面積		86.98
必要採光	×1/20	4.35
有効採光	AW-1 0.991×2.705×9 24.12 .:OK	
必要排煙	×1/50	1.74
有効排煙	AW-1 0.991×0.465×9 4.14 .:OK	

室名	1F あるまちモール、廊下、北側風除室	(㎡)
床面積	あるまちモール:155.858882 廊下:22.870500 北側風除室:9.420000	188.14
必要排煙	×1/50	3.77
有効排煙	AD1 0.9826×0.465×14 6.39	6.39 .:OK

