

令和6年度 水質検査結果 二俣地区

採水年月日 天候（前日/当日）		R6. 4. 15	R6. 5. 13	R6. 6. 3	R6. 7. 1	R6. 8. 5	R6. 9. 2	R6. 10. 7	R6. 11. 11	R6. 12. 2	R7. 1. 6	R7. 2. 3	R7. 3. 3
		晴/雨	雨/晴	晴/晴	雨/雨	晴/晴	晴/晴	雨/雨	雨/晴	晴/晴	晴/雨	晴/晴	雨/雨
気温（℃）		18.0	21.0	24.0	27.0	34.0	30.0	25.0	20.0	14.0	7.0	8.0	14.0
水温（℃）		19.0	21.0	23.0	24.0	31.0	30.0	28.0	23.0	18.5	13.0	13.0	14.0
残留塩素（mg/L）		0.1	0.15	0.15	0.1	0.15	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.15	0.2
	基準値												
1	一般細菌 100 CFU/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0
2	大腸菌 検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物 CD：0.01 mg/L以下			<0.0003									
4	水銀及びその化合物 Hg：0.0005 mg/L以下			<0.00005									
5	セレン及びその化合物 Se：0.01 mg/L以下			<0.001									
6	鉛及びその化合物 Pb：0.01 mg/L以下			<0.001									
7	ヒ素及びその化合物 As：0.01 mg/L以下			<0.001									
8	六価クロム化合物 Cr6+：0.05 mg/L以下			<0.002									
9	亜硝酸態窒素 0.04 mg/L以下			<0.004									
10	シアン化物イオン及び塩化シアン CN：0.01 mg/L以下			<0.001		<0.001				<0.001			<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10 mg/L以下			0.8									
12	フッ素及びその化合物 F：0.8 mg/L以下			<0.08									
13	ホウ素及びその化合物 B：1.0 mg/L以下			<0.1									
14	四塩化炭素 0.002 mg/L以下			<0.0002									
15	1，4－ジオキサン 0.05 mg/L以下			<0.005									
16	シス－1・2－ジクロロエチレン 0.04 mg/L以下			<0.004									
17	ジクロロメタン 0.02 mg/L以下			<0.002									
18	テトラクロロエチレン 0.01 mg/L以下			<0.001									
19	トリクロロエチレン 0.01 mg/L以下			<0.001									
20	ベンゼン 0.01 mg/L以下			<0.001									
21	塩素酸 0.6 mg/L以下			<0.06		<0.06				<0.06			<0.06
22	クロロ酢酸 0.02 mg/L以下			<0.002		<0.002				<0.002			<0.002
23	クロロホルム 0.06 mg/L以下			<0.006		<0.006				<0.006			<0.006
24	ジクロロ酢酸 0.04 mg/L以下			<0.003		<0.003				<0.003			<0.003
25	ジブロモクロロメタン 0.1 mg/L以下			<0.01		<0.01				<0.01			<0.01
26	臭素酸 0.01 mg/L以下			<0.001		<0.001				<0.001			<0.001
27	総トリハロメタン 0.1 mg/L以下			<0.01		<0.01				<0.01			<0.01
28	トリクロロ酢酸 0.2 mg/L以下			<0.003		<0.003				<0.003			<0.003
29	ブロモジクロロメタン 0.03 mg/L以下			<0.003		<0.003				<0.003			<0.003
30	ブロモホルム 0.09 mg/L以下			<0.009		<0.009				<0.009			<0.009
31	ホルムアルデヒド 0.08 mg/L以下			<0.008		<0.008				<0.008			<0.008
32	亜鉛及びその化合物 ZnL：1.0 mg/L以下			<0.1									
33	アルミニウム及びその化合物 AL：0.2 mg/L以下			<0.02									
34	鉄及びその化合物 Fe：0.3 mg/L以下			<0.03									
35	銅及びその化合物 Cu：1.0 mg/L以下			<0.1									
36	ナトリウム及びその化合物 Na：200 mg/L以下			8.8									
37	マンガン及びその化合物 Mn：0.05 mg/L以下			<0.005									
38	塩化物イオン 200 mg/L以下	3.2	3.1	3.3	3.1	3.2	3.1	3.3	3.1	3.2	3.3	3.2	3.3
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度） 300 mg/L以下			51									
40	蒸発残留物 500 mg/L以下			134			154			128			134
41	陰イオン界面活性剤 0.02 mg/L以下			<0.02									
42	ジェオスミン 0.00001 mg/L以下			<0.000001									
43	2－メチルイソボルネオール 0.00001 mg/L以下			<0.000001									
44	非イオン界面活性剤 0.02 mg/L以下			<0.005		<0.005				<0.005			<0.005
45	フェノール類 0.005 mg/L以下			<0.0005									
46	有機物（全有機炭素(TOC)の量） 3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
47	pH値 5.8以上 8.6以下	7.2	7.2	7.2	7.4	7.4	7.4	7.2	7.3	7.3	7.3	7.2	7.3
48	味 異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気 異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度 5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
51	濁度 2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1