令和7年度　水質検査結果　　南部地区

| 採水年月日 | | | R7.4.14 | R7.5.12 | R7.6.2 | R7.7.7 | R7.8.4 | R7.9.24 | R7.10.16 | R7.11.10 | R7.12.1 | R8.1.5 | R8.2.2 | R8.3.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天候（前日/当日） | | | 晴/雨 | 雨/晴 | 晴/曇 | 晴/晴 | 晴/雨 | 晴/晴 | 晴/雨 | 晴/晴 | 晴/晴 | 晴/雨 | 晴/晴 | 晴/曇 |
| 気温（℃） | | | 11.0 | 19.0 | 20.0 | 34.0 | 26.0 | 30.0 | 28.0 | 17.5 | 17.0 | 7.0 | 7.0 | 15.0 |
| 水温（℃） | | | 17.0 | 20.0 | 22.5 | 29.0 | 30.0 | 27.0 | 26.0 | 21.0 | 17.0 | 14.0 | 12.0 | 15.0 |
| 残留塩素（mg/L） | | | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
| | | 基準値 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 一般細菌 | 100 CFU/mL以下 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | 大腸菌 | 検出されないこと | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | CD：0.01 mg/L以下 | | | ＜0.0003 | | | | | | | | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | Hg：0.0005 mg/L以下 | | | ＜0.00005 | | | | | | | | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | Se：0.01 mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | | | | | | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | Pb：0.01 mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | | | | | | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | As：0.01 mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | | | | | | | |
| 8 | 六価クロム化合物 | Cr6+：0.05 mg/L以下 | | | ＜0.002 | | | | | | | | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | | | ＜0.004 | | | | | | | | | |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | CN：0.01 mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | | | 4.1 | | | 4.2 | | | 4.4 | | | 4.1 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | F：0.8 mg/L以下 | | | ＜0.08 | | | | | | | | | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | B：1.0 mg/L以下 | | | ＜0.1 | | | | | | | | | |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | | | ＜0.0002 | | | | | | | | | |
| 15 | １，４－ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | | | ＜0.005 | | | | | | | | | |
| 16 | シス-１・2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | | | ＜0.004 | | | | | | | | | |
| 17 | ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | | | ＜0.002 | | | | | | | | | |
| 18 | テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | | | | | | | |
| 19 | トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | | | | | | | |
| 20 | ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | | | | | | | |
| 21 | 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | | | ＜0.06 | | | ＜0.06 | | | ＜0.06 | | | ＜0.06 |
| 22 | クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 | | | ＜0.002 |
| 23 | クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | | | ＜0.006 | | | ＜0.006 | | | ＜0.006 | | | ＜0.006 |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.04 mg/L以下 | | | ＜0.003 | | | ＜0.003 | | | ＜0.003 | | | ＜0.003 |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | | | ＜0.01 | | | ＜0.01 | | | ＜0.01 | | | ＜0.01 |
| 26 | 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 | | | ＜0.001 |
| 27 | 総トリハロメタン | 0.1 mg/L以下 | | | ＜0.01 | | | ＜0.01 | | | ＜0.01 | | | ＜0.01 |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.2 mg/L以下 | | | ＜0.003 | | | ＜0.003 | | | ＜0.003 | | | ＜0.003 |
| 29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | | | ＜0.003 | | | ＜0.003 | | | ＜0.003 | | | ＜0.003 |
| 30 | ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | | | ＜0.009 | | | ＜0.009 | | | ＜0.009 | | | ＜0.009 |
| 31 | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | | | ＜0.008 | | | ＜0.008 | | | ＜0.008 | | | ＜0.008 |
| 32 | 亜鉛及びその化合物 | ZnL：1.0 mg/L以下 | | | ＜0.1 | | | | | | | | | |
| 33 | アルミニウム及びその化合物 | AL：0.2 mg/L以下 | | | ＜0.02 | | | | | | | | | |
| 34 | 鉄及びその化合物 | Fe：0.3 mg/L以下 | | | ＜0.03 | | | | | | | | | |
| 35 | 銅及びその化合物 | Cu：1.0 mg/L以下 | | | ＜0.1 | | | | | | | | | |
| 36 | ナトリウム及びその化合物 | Na：200 mg/L以下 | | | 6.7 | | | | | | | | | |
| 37 | マンガン及びその化合物 | Mn：0.05 mg/L以下 | | | ＜0.005 | | | | | | | | | |
| 38 | 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 7 | 7.1 | 7.1 | 6.5 |
| 39 | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 mg/L以下 | | | 65 | | | 65 | | | 64 | | | 67 |
| 40 | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | | | 146 | | | 153 | | | 164 | | | 152 |
| 41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | | | ＜0.02 | | | | | | | | | |
| 42 | ジェオスミン | 0.00001 mg/L以下 | | | ＜0.000001 | | | | | | | | | |
| 43 | ２－メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L以下 | | | ＜0.000001 | | | | | | | | | |
| 44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | | | ＜0.005 | | | ＜0.005 | | | ＜0.005 | | | ＜0.005 |
| 45 | フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | | | ＜0.0005 | | | | | | | | | |
| 46 | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 3 mg/L以下 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 | ＜0.3 |
| 47 | ｐH値 | 5.8以上　8.6以下 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.5 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
| 48 | 味 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 49 | 臭気 | 異常でないこと | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 色度 | 5度以下 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 | ＜0.5 |
| 51 | 濁度 | 2度以下 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 | ＜0.1 |