

給水栓の水質検査結果

| 配水池系統      |                   |                   | 北部地区     | 中部地区     | 南部地区     | 二俣地区     |
|------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|----------|
| 採水年月日      |                   |                   | R6. 2. 5 | R6. 2. 5 | R6. 2. 5 | R6. 2. 5 |
| 天候（前日/当日）  |                   |                   | 雨/雨      | 雨/雨      | 雨/雨      | 雨/雨      |
| 気温（℃）      |                   |                   | 14. 0    | 12. 0    | 14. 0    | 11. 0    |
| 水温（℃）      |                   |                   | 13. 0    | 13. 0    | 13. 0    | 13. 0    |
| 残留塩素（mg/L） |                   |                   | 0. 15    | 0. 35    | 0. 45    | 0. 15    |
| No         | 項目                | 基準値               |          |          |          |          |
| 1          | 一般細菌              | 100 CFU/mL以下      | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 2          | 大腸菌               | 検出されないこと          | 不検出      | 不検出      | 不検出      | 不検出      |
| 3          | カドミウム及びその化合物      | CD：0. 01 mg/L以下   |          |          |          |          |
| 4          | 水銀及びその化合物         | Hg：0. 0005 mg/L以下 |          |          |          |          |
| 5          | セレン及びその化合物        | Se：0. 01 mg/L以下   |          |          |          |          |
| 6          | 鉛及びその化合物          | Pb：0. 01 mg/L以下   |          |          |          |          |
| 7          | ヒ素及びその化合物         | As：0. 01 mg/L以下   |          |          |          |          |
| 8          | 六価クロム化合物          | Cr6+：0. 05 mg/L以下 |          |          |          |          |
| 9          | 亜硝酸態窒素            | 0. 04 mg/L以下      |          |          |          |          |
| 10         | シアン化物イオン及び塩化シアン   | CN：0. 01 mg/L以下   |          |          |          |          |
| 11         | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素     | 10 mg/L以下         |          |          |          |          |
| 12         | フッ素及びその化合物        | F：0. 8 mg/L以下     |          |          |          |          |
| 13         | ボウ素及びその化合物        | B：1. 0 mg/L以下     |          |          |          |          |
| 14         | 四塩化炭素             | 0. 002 mg/L以下     |          |          |          |          |
| 15         | 1，4－ジオキサン         | 0. 05 mg/L以下      |          |          |          |          |
| 16         | シス－1・2－ジクロロエチレン   | 0. 04 mg/L以下      |          |          |          |          |
| 17         | ジクロロメタン           | 0. 02 mg/L以下      |          |          |          |          |
| 18         | テトラクロロエチレン        | 0. 01 mg/L以下      |          |          |          |          |
| 19         | トリクロロエチレン         | 0. 01 mg/L以下      |          |          |          |          |
| 20         | ベンゼン              | 0. 01 mg/L以下      |          |          |          |          |
| 21         | 塩素酸               | 0. 6 mg/L以下       |          |          |          |          |
| 22         | クロロ酢酸             | 0. 02 mg/L以下      |          |          |          |          |
| 23         | クロロホルム            | 0. 06 mg/L以下      |          |          |          |          |
| 24         | ジクロロ酢酸            | 0. 04 mg/L以下      |          |          |          |          |
| 25         | ジブロモクロロメタン        | 0. 1 mg/L以下       |          |          |          |          |
| 26         | 臭素酸               | 0. 01 mg/L以下      |          |          |          |          |
| 27         | 総トリハロメタン          | 0. 1 mg/L以下       |          |          |          |          |
| 28         | トリクロロ酢酸           | 0. 2 mg/L以下       |          |          |          |          |
| 29         | ブロモジクロロメタン        | 0. 03 mg/L以下      |          |          |          |          |
| 30         | ブロモホルム            | 0. 09 mg/L以下      |          |          |          |          |
| 31         | ホルムアルデヒド          | 0. 08 mg/L以下      |          |          |          |          |
| 32         | 亜鉛及びその化合物         | ZnL：1. 0 mg/L以下   |          |          |          |          |
| 33         | アルミニウム及びその化合物     | AL：0. 2 mg/L以下    |          |          |          |          |
| 34         | 鉄及びその化合物          | Fe：0. 3 mg/L以下    |          |          |          |          |
| 35         | 銅及びその化合物          | Cu：1. 0 mg/L以下    |          |          |          |          |
| 36         | ナトリウム及びその化合物      | Na：200 mg/L以下     |          |          |          |          |
| 37         | マンガン及びその化合物       | Mn：0. 05 mg/L以下   |          |          |          |          |
| 38         | 塩化物イオン            | 200 mg/L以下        | 5. 6     | 5. 6     | 7. 0     | 3. 3     |
| 39         | カルシウム、マグネシウム等（硬度） | 300 mg/L以下        |          |          |          |          |
| 40         | 蒸発残留物             | 500 mg/L以下        |          |          |          |          |
| 41         | 陰イオン界面活性剤         | 0. 02 mg/L以下      |          |          |          |          |
| 42         | ジェオスミン            | 0. 00001 mg/L以下   |          |          |          |          |
| 43         | 2－メチルイソボルネオール     | 0. 00001 mg/L以下   |          |          |          |          |
| 44         | 非イオン界面活性剤         | 0. 02 mg/L以下      |          |          |          |          |
| 45         | フェノール類            | 0. 005 mg/L以下     |          |          |          |          |
| 46         | 有機物（全有機炭素(TOC)の量） | 3 mg/L以下          | <0. 3    | <0. 3    | <0. 3    | <0. 3    |
| 47         | pH値               | 5. 8以上 8. 6以下     | 7. 4     | 7. 7     | 7. 8     | 7. 3     |
| 48         | 味                 | 異常でないこと           | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     |
| 49         | 臭気                | 異常でないこと           | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     |
| 50         | 色度                | 5度以下              | <0. 5    | <0. 5    | <0. 5    | <0. 5    |
| 51         | 濁度                | 2度以下              | <0. 1    | <0. 1    | <0. 1    | <0. 1    |
| 判定         |                   |                   | 水質基準に適合  | 水質基準に適合  | 水質基準に適合  | 水質基準に適合  |